

编号: CNEx25.0361X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1AB52-1AZ4 3kW 220V/380V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53706666A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 0710 6818 0231 7318
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品：
1MT8004-1AA4；1MT8004-1AB4；1MT8004-1AB5；1MT8004-1AC4；
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为：IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1BA23-3AZ4 4kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30292582A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设 备》
记事：见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1BA2; 1MT8004-1BB2; 1MT8004-1BC2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.0358X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1CC33-3AZ4 5.5kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30272334A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 9545 5456 3532 9127
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1CA0; 1MT8004-1CA1; 1MT8004-1CB0; 1MT8004-1CB2;
1MT8004-1CC0; 1MT8004-1CC2; 1MT8004-1CC3; 1MT8004-1CD0;
1MT8004-1CD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.0357X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机（中国）有限公司
地址：江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1DD43-3AZ4 7.5kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30296305A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备》
记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 5251 8576 1687 3005
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1DA2; 1MT8004-1DA3; 1MT8004-1DA4; 1MT8004-1DB2;
1MT8004-1DB4; 1MT8004-1DC2; 1MT8004-1DC4; 1MT8004-1DD2;
1MT8004-1DD3; 1MT8004-1DD4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.0356X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-1EA23-3AZ4 22kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30268803A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设 备》
记事:见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注:本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 0506 9797 2714 1122
地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编:473008 电话:0377-63258564 传真:0377-63208175 网址:www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-1EA2; 1MT8004-1EB2; 1MT8004-1EB4; 1MT8004-1EC4;
1MT8004-1ED4;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王军

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

编号: CNEx25.0355X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2AA53-3AZ4 37kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 L1D30255885A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》

记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 4523 3197 3786 2849
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-2AA4; 1MT8004-2AA5; 1MT8004-2AB5; 1MT8004-2AC4;
1MT8004-2AC5; 1MT8004-2AD5;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任 

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证

制造单位 茵梦达电机(中国)有限公司
地址: 江苏省仪征市众鑫路 99 号

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 1MT8004-2BD23-3AZ4 22kW 380V/660V 50Hz

防爆标志 Ex db IIB T4 Gb

产品标准 Q/321081 KJA020-2024

总装图号 A5E53631586A

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设 备》
记事: 见附页。

中心主任

王军

颁发日期

2025 年 01 月 23 日

本证有效期

2025 年 01 月 23 日至 2030 年 01 月 22 日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



国家防爆

防爆合格证 (附页)

1. 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2. 代表产品:
1MT8004-2BA2; 1MT8004-2BB0; 1MT8004-2BB2; 1MT8004-2BC2;
1MT8004-2BD0; 1MT8004-2BD2;
220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、240V 50Hz 380V 50Hz、400V 50Hz、
415V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、500V 50Hz、575V 50Hz、660V
50Hz、690V 50Hz、220V/380V 60Hz、230V/400V 60Hz、240V/415V 60Hz、
380V/660V 60Hz、400V/690V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、240V 60Hz、380V
60Hz、400V 60Hz、415V 60Hz、440V 60Hz、460V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz
Ex db IIB T4 Gb。
3. 该产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 该产品外壳防护等级为: IP66。
5. 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时, 选用耐温不低于 98°C 的电缆。
6. 当产品使用外购的电缆引入装置时, 其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
7. 其他安全使用条件详见说明书。

中心主任

王平

颁发日期

2025年01月23日

本证有效期

2025年01月23日至2030年01月22日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号