



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004094

## 认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

## 生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

## 生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

## 产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机  
见附页

Ex db IIB T4 Gb

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2027年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004094

证书附页: 第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- 1MT0003-ODA2 (3-60Hz) ; 1MT0003-ODA3 (3-60Hz) ; 1MT0003-ODB2 (3-85Hz) ;  
1MT0003-ODB3 (3-85Hz) ; 1MT0003-ODC3 (3-85Hz) ; 1MT0003-OEA0 (3-60Hz) ;  
1MT0003-OEA4 (3-60Hz) ; 1MT0003-OEB0 (3-85Hz) ; 1MT0003-OEB4 (3-85Hz) ;  
1MT0003-OEC0 (3-85Hz) ; 1MT0003-OEC4 (3-85Hz) ; 1MT0003-1AA4 (3-60Hz) ;  
1MT0003-1AB4 (3-90Hz) ; 1MT0003-1AB5 (3-90Hz) ; 1MT0003-1AC4 (3-85Hz)

电压: 220V/380V, 230V/400V, 220V, 230V, 240V/415V, 380/660V, 380V, 415V,  
400V/690V, 400V, 440V, 460V, 480V, 500V, 575V, 660V, 690V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 本产品试验时配用 SINAMICS G120 PM240-2 型变频器, 使用时应配用同型号或相似的变频器。
- 该产品为带有独立驱动风扇的电机, 冷却方式 IC416
- 三相异步电动机的温度等级需要由安装在定子绕组的温度探测器和合适的动作装置来限制。
- 使用最小屈服强度  $\geq 640\text{MPa}$  的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2209C026

### 4、证书变更信息:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

**证书编号：2022312301004094**

**证书附页：第2页 共2页**

- 2024年05月09日第1次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**南阳防爆电气研究所有限公司**







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022312301004093

**认证委托人名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产者名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产企业名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔爆型三相异步电动机  
见附页

Ex db IIB T4 Gb

**产品标准和技术要求**

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月09日 有效期至：2027年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004093

证书附页: 第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 1MT0003-1BA2 (3-60Hz) ; 1MT0003-1BB2 (3-80Hz) ; 1MT0003-1BC2 (3-80Hz) ;  
1MT0003-1CA0 (3-60Hz) ; 1MT0003-1CA1 (3-60Hz) ; 1MT0003-1CB0 (3-70Hz) ;  
1MT0003-1CB2 (3-70Hz) ; 1MT0003-1CC0 (3-70Hz) ; 1MT0003-1CC2 (3-70Hz) ;  
1MT0003-1CC3 (3-70Hz) ; 1MT0003-1CD0 (3-70Hz) ; 1MT0003-1CD2 (3-70Hz)

电压: 220V/380V, 230V/400V, 220V, 230V, 240V/415V, 380/660V, 380V, 415V,  
400V/690V, 400V, 440V, 460V, 480V, 500V, 575V, 660V, 690V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 本产品试验时配用 SINAMICS G120 PM240-2 型变频器, 使用时应配用同型号或相似的变频器。
- 该产品为带有独立驱动风扇的电机, 冷却方式 IC416。
- 三相异步电动机的温度等级需要由安装在定子绕组的温度探测器和合适的动作装置来限制。
- 使用最小屈服强度  $\geq 640\text{MPa}$  的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2209C027

4、证书变更信息:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022312301004093

证书附页：第2页 共2页

— 2024年05月09日第1次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022312301004092

**认证委托人名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产者名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产企业名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔爆型三相异步电动机  
见附页

Ex db IIB T4 Gb

**产品标准和技术要求**

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月09日 有效期至：2027年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004092

证书附页: 第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- 1MT0003-1DA2 (3-60Hz) ; 1MT0003-1DA3 (3-60Hz) ; 1MT0003-1DA4 (3-60Hz) ;  
1MT0003-1DB2 (3-70Hz) ; 1MT0003-1DB4 (3-70Hz) ; 1MT0003-1DC2 (3-70Hz) ;  
1MT0003-1DC4 (3-70Hz) ; 1MT0003-1DD2 (3-70Hz) ; 1MT0003-1DD3 (3-70Hz) ;  
1MT0003-1DD4 (3-70Hz) ; 1MT0003-1EA2 (3-60Hz) ; 1MT0003-1EB2 (3-70Hz) ;  
1MT0003-1EB4 (3-70Hz) ; 1MT0003-1EC4 (3-70Hz) ; 1MT0003-1ED4 (3-70Hz)  
电压: 220V/380V, 230V/400V, 220V, 230V, 240V/415V, 380/660V, 380V, 415V,  
400V/690V, 400V, 440V, 460V, 480V, 500V, 575V, 660V, 690V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 本产品试验时配用 SINAMICS G120 PM240-2 型变频器, 使用时应配用同型号或相似的变频器。
- 该产品为带有独立驱动风扇的电机, 冷却方式 IC416
- 三相异步电动机的温度等级需要由安装在定子绕组的温度探测器和合适的动作装置来限制。
- 使用最小屈服强度  $\geq 640\text{MPa}$  的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2209C028

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022312301004092

证书附页：第2页 共2页

4、证书变更信息：

- 2024年05月09日第1次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004091

**认证委托人名称及地址**

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产者名称及地址**

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产企业名称及地址**

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔爆型三相异步电动机  
见附页

Ex db IIB T4 Gb

**产品标准和技术要求**

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2027年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022312301004091

证书附页：第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息：

### 1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT0003-2AA4 (3-60Hz) ; 1MT0003-2AA5 (3-60Hz) ; 1MT0003-2AB4 (3-100Hz) ;  
1MT0003-2AC4 (3-85Hz) ; 1MT0003-2AC5 (3-85Hz) ; 1MT0003-2AD5 (3-100Hz) ;  
1MT0003-2BA2 (3-60Hz) ; 1MT0003-2BB0 (3-70Hz) ; 1MT0003-2BB2 (3-70Hz) ;  
1MT0003-2BC2 (3-70Hz) ; 1MT0003-2BD0 (3-70Hz) ; 1MT0003-2BD2 (3-70Hz)
- 电压：220V/380V, 230V/400V, 220V, 230V, 240V/415V, 380/660V, 380V, 415V,  
400V/690V, 400V, 440V, 460V, 480V, 500V, 575V, 660V, 690V
- 防爆标志：Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件：

- 使用环境温度：-20℃~+40℃。
- 本产品试验时配用 SINAMICS G120 PM240-2 型变频器，使用时应配用同型号或相似的变频器。
- 该产品为带有独立驱动风扇的电机，冷却方式 IC416
- 三相异步电动机的温度等级需要由安装在定子绕组的温度探测器和合适的动作装置来限制。
- 使用最小屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$  的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2209C029

### 4、证书变更信息：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022312301004091

证书附页：第2页 共2页

— 2024年05月09日第1次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022312301004090

**认证委托人名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产者名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**生产企业名称及地址**

茵梦达电机（中国）有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔爆型三相异步电动机  
见附页

Ex db IIB T4 Gb

**产品标准和技术要求**

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月09日 有效期至：2027年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



法定代表人：

*王景臣*

南阳防爆电气研究所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004090

证书附页: 第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 1MT0003-2CA2 (3-60Hz) ; 1MT0003-2CB2 (3-70Hz) ; 1MT0003-2CC2 (3-70Hz) ;  
1MT0003-2CD2 (3-70Hz) ; 1MT0003-2DA0 (3-60Hz) ; 1MT0003-2DA2 (3-60Hz) ;  
1MT0003-2DB0 (3-70Hz) ; 1MT0003-2DB2 (3-70Hz) ; 1MT0003-2DC0 (3-70Hz) ;  
1MT0003-2DC2 (3-70Hz) ; 1MT0003-2DD0 (3-70Hz) ; 1MT0003-2DD2 (3-70Hz)

电压: 220V/380V, 230V/400V, 220V, 230V, 240V/415V, 380/660V, 380V, 415V,  
400V/690V, 400V, 440V, 460V, 480V, 500V, 575V, 660V, 690V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 本产品试验时配用 SINAMICS G120 PM240-2 型变频器, 使用时应配用同型号或相似的变频器。
- 该产品为带有独立驱动风扇的电机, 冷却方式 IC416。
- 三相异步电动机的温度等级需要由安装在定子绕组的温度探测器和合适的动作装置来限制。
- 使用最小屈服强度  $\geq 640\text{MPa}$  的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2209C030

4、证书变更信息:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

**证书编号：2022312301004090**

**证书附页：第2页 共2页**

- 2024年05月09日第1次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**南阳防爆电气研究所有限公司**







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004089

## 认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

## 生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

## 生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司  
江苏省仪征市众鑫路99号

## 产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机  
见附页

Ex db IIB T4 Gb

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2027年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022312301004089

证书附页: 第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 1MT0003-3AA0 (3-60Hz); 1MT0003-3AA2 (3-60Hz); 1MT0003-3AA5 (3-60Hz);  
1MT0003-3AA6 (3-60Hz); 1MT0003-3AA7 (3-60Hz); 1MT0003-3AB0 (3-65Hz);  
1MT0003-3AB2 (3-65Hz); 1MT0003-3AB5 (3-65Hz); 1MT0003-3AB6 (3-65Hz);  
1MT0003-3AB7 (3-65Hz); 1MT0003-3AC0 (3-65Hz); 1MT0003-3AC2 (3-65Hz);  
1MT0003-3AC5 (3-65Hz); 1MT0003-3AC6 (3-65Hz); 1MT0003-3AD0 (3-65Hz);  
1MT0003-3AD2 (3-65Hz); 1MT0003-3AD5 (3-65Hz); 1MT0003-3AD6 (3-65Hz);  
1MT0003-3AE0 (3-65Hz); 1MT0003-3AE2 (3-65Hz); 1MT0003-3AE5 (3-65Hz);  
1MT0003-3AE6 (3-65Hz); 1MT0003-3BA2 (3-50Hz); 1MT0003-3BA3 (3-50Hz);  
1MT0003-3BA5 (3-50Hz); 1MT0003-3BA6 (3-50Hz); 1MT0003-3BB2 (3-60Hz);  
1MT0003-3BB3 (3-60Hz); 1MT0003-3BB5 (3-60Hz); 1MT0003-3BB6 (3-60Hz);  
1MT0003-3BC2 (3-60Hz); 1MT0003-3BC3 (3-60Hz); 1MT0003-3BC4 (3-60Hz);  
1MT0003-3BC5 (3-60Hz); 1MT0003-3BC6 (3-50Hz); 1MT0003-3BD2 (3-60Hz);  
1MT0003-3BD3 (3-60Hz); 1MT0003-3BD5 (3-60Hz); 1MT0003-3BD6 (3-60Hz);  
1MT0003-3BE2 (3-60Hz); 1MT0003-3BE3 (3-60Hz); 1MT0003-3BE4 (3-60Hz);  
1MT0003-3BE5 (3-60Hz)

电压: 220V/380V, 230V/400V, 220V, 230V, 240V/415V, 380V/660V, 380V, 415V,  
400V/690V, 400V, 440V, 460V, 480V, 500V, 575V, 660V, 690V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 本产品试验时配用 SINAMICS G120 PM240-2 型变频器, 使用时应配用同型号或相似的变频器。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

**证书编号：2022312301004089**

**证书附页：第 2 页 共 2 页**

- 该产品为带有独立驱动风扇的电机，冷却方式 IC416。
- 三相异步电动机的温度等级需要由安装在定子绕组的温度探测器和合适的动作装置来限制。
- 使用最小屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

**3、证书关联报告：**

- 产品型式试验报告：CQST2209C031

**4、证书变更信息：**

- 2024 年 05 月 09 日第 1 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**南阳防爆电气研究所有限公司**

