



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007582

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机

1MT8004-1A、1MT8004-1B、1MT8004-1C

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月06日 有效期至：2030年02月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

王景明

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007582

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-1AA4、1MT8004-1AB4、1MT8004-1AB5、1MT8004-1AC4、
1MT8004-1BA2、1MT8004-1BB2、1MT8004-1BC2、1MT8004-1CA0、
1MT8004-1CA1、1MT8004-1CB0、1MT8004-1CB2、1MT8004-1CC0、
1MT8004-1CC2、1MT8004-1CC3、1MT8004-1CD0、1MT8004-1CD2

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、
575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db II B T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007581

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机

1MT8004-1D、1MT8004-1E

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月06日 有效期至：2030年02月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007581

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-1DA2、1MT8004-1DA3、1MT8004-1DA4、1MT8004-1DB2、
1MT8004-1DB4、1MT8004-1DC2、1MT8004-1DC4、1MT8004-1DD2、
1MT8004-1DD3、1MT8004-1DD4、1MT8004-1EA2、1MT8004-1EB2、
1MT8004-1EB4、1MT8004-1EC4、1MT8004-1ED4

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、
575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db II B T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007580

认证委托人名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机（中国）有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

隔爆型三相异步电动机

1MT8004-2A、1MT8004-2B

Ex db II B T4 Gb

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月06日 有效期至：2030年02月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



法定代表人：

王景明

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025312301007580

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- 1MT8004-2AA4、1MT8004-2AA5、1MT8004-2AB5、1MT8004-2AC4、
1MT8004-2AC5、1MT8004-2AD5、1MT8004-2BA2、1MT8004-2BB0、
1MT8004-2BB2、1MT8004-2BC2、1MT8004-2BD0、1MT8004-2BD2

额定电压：220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、
220V、230V、240V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、
575V、660V、690V；50Hz、60Hz

防爆标志：Ex db II B T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 该产品防爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ ，屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 该产品使用环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 该产品外壳防护等级为：IP66
- 使用环境温度高于 40°C 不超过 60°C 时，选用耐温不低于 98°C 的电缆。
- 当产品使用外购的电缆引入装置时，其应与整机使用环境相适应且取得防爆认证。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：无

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

