



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000401

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
见附页

Ex tb III C T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2024年12月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000401

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 1MB0013-ODA2、1MB0013-ODA3、1MB0013-ODB2、1MB0013-ODB3、
1MB0013-ODC3、1MB0013-OEA0、1MB0013-OEA4、1MB0013-OEB0、
1MB0013-OEB4、1MB0013-OEC0、1MB0013-OEC4、1MT0013-ODA2、
1MT0013-ODA3、1MT0013-ODB2、1MT0013-ODB3、1MT0013-ODC3、
1MT0013-OEA0、1MT0013-OEA4、1MT0013-OEB0、1MT0013-OEB4、
1MT0013-OEC0、1MT0013-OEC4

电压: 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、
500V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、
690V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、
400V/690V 60Hz、415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

防爆标志: Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 产品使用时, 用户需配用与使用环境相适应的已取得 CCC 认证的电缆引入装置或封堵件。

- 电机在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险, 在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000401

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 外壳防护等级：IP65。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：1912W003R、CQST1912W003R/01

4、证书变更信息：

- 2022 年 11 月 15 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。
- 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000403

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
见附页

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2024年12月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000403

证书附页：第 1 页 共 2 页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

— 1MB0013-1AA4、1MB0013-1AB4、1MB0013-1AB5、1MB0013-1AC4、
1MB0013-1AD5、1MB0013-1BA2、1MB0013-1BB2、1MB0013-1BC2、
1MB0013-1BD2、1MB0013-1CA0、1MB0013-1CA1、1MB0013-1CB0、
1MB0013-1CB2、1MB0013-1CC0、1MB0013-1CC2、1MB0013-1CC3、
1MB0013-1CD0、1MB0013-1CD2、1MT0013-1AA4、1MT0013-1AB4、
1MT0013-1AB5、1MT0013-1AC4、1MT0013-1AD5、1MT0013-1BA2、
1MT0013-1BB2、1MT0013-1BC2、1MT0013-1BD2、1MT0013-1CA0、
1MT0013-1CA1、1MT0013-1CB0、1MT0013-1CB2、1MT0013-1CC0、
1MT0013-1CC2、1MT0013-1CC3、1MT0013-1CD0、1MT0013-1CD2；
电压：220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、
400V 50Hz、240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、
500V 50Hz、440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、
690V 50Hz、400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、
440V 60Hz、460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、
400V/690V 60Hz、415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、
575V 60Hz、660V 60Hz、690V 60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000403

证书附页：第 2 页 共 2 页

防爆标志：Ex tb III C T130°C Db

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 产品使用时，用户需配用与使用环境相适应的已取得 CCC 认证的电缆引入装置或封堵件。

— 电机在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

— 外壳防护等级：IP65。

— 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

— 产品型式试验报告：1912W004R、CQST1912W004R/01

4、证书变更信息：

— 2022 年 11 月 15 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

— 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000402

认证委托人名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产者名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

生产企业名称及地址

茵梦达电机(中国)有限公司
江苏省仪征市众鑫路99号

产品名称和系列、型号、规格

粉尘防爆型三相异步电动机
见附页

Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月09日 有效期至: 2024年12月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019312301000402

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 1MB0013-1DA2、1MB0013-1DA3、1MB0013-1DA4、1MB0013-1DB2、
1MB0013-1DB4、1MB0013-1DC2、1MB0013-1DC4、1MB0013-1DD2、
1MB0013-1DD3、1MB0013-1DD4、1MB0013-1EA2、1MB0013-1EB2、
1MB0013-1EB4、1MB0013-1EC4、1MB0013-1ED4、1MT0013-1DA2、
1MT0013-1DA3、1MT0013-1DA4、1MT0013-1DB2、1MT0013-1DB4、
1MT0013-1DC2、1MT0013-1DC4、1MT0013-1DD2、1MT0013-1DD3、
1MT0013-1DD4、1MT0013-1EA2、1MT0013-1EB2、1MT0013-1EB4、
1MT0013-1EC4、1MT0013-1ED4;

电压: 220V/380V 50Hz、230V/400V 50Hz、220V 50Hz、230V 50Hz、400V 50Hz、
240V/415V 50Hz、380V/660V 50Hz、380V 50Hz、415V 50Hz、500V 50Hz、
440V 50Hz、460V 50Hz、480V 50Hz、575V 50Hz、660V 50Hz、690V 50Hz、
400V/690V 50Hz、220V/380V 60Hz、220V 60Hz、230V 60Hz、440V 60Hz、
460V 60Hz、380V/660V 60Hz、230V/400V 60Hz、380V 60Hz、400V/690V 60Hz、
415V 60Hz、400V 60Hz、480V 60Hz、500V 60Hz、575V 60Hz、660V 60Hz、
690V 60Hz

防爆标志: Ex tb IIIC T130°C Db

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019312301000402

证书附页：第 2 页 共 2 页

— 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

— 产品使用时，用户需配用与使用环境相适应的已取得 CCC 认证的电缆引入装置或封堵件。

— 电机在正常使用、维护和清洁时应避免由静电电荷引起点燃危险，在爆炸性环境中清洁时应使用湿布擦拭。

— 外壳防护等级：IP65。

— 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

— 产品型式试验报告：1912W005R、CQST1912W005R/01

4、证书变更信息：

— 2022 年 11 月 15 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

— 2024 年 05 月 09 日第 2 次变更：委托人、生产者、生产企业名称变更。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司

